



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отдел надзорной деятельности по г. Минеральные Воды управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87 б тел./факс 8(87922) 6-10-01.

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99, fire77 @ bk. ru.

Северо- Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793) 39-99-99

Предписание № / 289 / 1 / 173 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» в лице директора**

Харатьян Арсения Шаваршевича

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД г. Минеральные Воды и
Минераловодского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по СК
Илларионова Леонида Евгеньевича по пожарному надзору от "26" марта 2013 года, № 177,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10 ч 00 мин. «18» июня 2013 г. по 12 ч 00 мин. «18» июня 2013 г. с 10 ч 00 мин. «2»
июля 2013 г. по 12 ч 00 мин. «2» июля 2013г., с 10 ч 00 мин. «3» июля 2013 г. по 12 ч 00 мин. «3»
июля 2013г. проведена проверка государственным инспектором ОНД по г. Минеральные Воды и
Минераловодскому району УНД ГУ МЧС России по СК майором вн. службы Жевако
Александром Валерьевичем, гаража, главного корпуса, механической мастерской, столовой
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»__ по адресу: г.
Минеральные Воды ул. Ленина 27а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с директором ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного
транспорта» Харатяном Арсением Шаваршевичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) в ыполнении (указывает ся только выполнени е)
1	2	3	4	5
1	Вывесить на видных местах инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях колледжа	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. п.2	30.11.2013г.	
2	Очистить приямки у оконных проемов цокольного этажа главного корпуса колледжа от	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. п.26	30.11.2013г.	

	мусора и посторонних предметов			
3	Доукомплектовать помещения колледжа знаками пожарной безопасности в полном объеме	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. п.33,43	30.11.2013г.	
4	Запретить оставление по окончании рабочего времени не обесточенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. п.40	30.11.2013г.	
5	Дооборудовать электроосветительные лампы накаливания установленные в помещениях колледжа рассеивателями предусмотренными конструкцией светильника	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. п.42	30.11.2013г.	
6	Организовать проведение проверки наружного противопожарного водоема и пожарного гидранта установленных на территории колледжа с составлением акта проверки	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. п.55	30.11.2013г.	
7	Завести журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. п.478	30.11.2013г.	
8	Нанести на корпуса огнетушителей белой краской порядковые номера огнетушителей	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. п.475	30.11.2013г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

анимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД г. Минеральные Воды и

(должность, фамилия, инициалы государственного

Минераловодского района управления

надзорной деятельности ГУ МЧС России по СК

Жевако Александр Валерьевич

инспектора по пожарному надзору)

«3» июля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор ГБОУ СПО «Минераловодский колледж
железнодорожного транспорта» Харатян Арсений Шаваршевич
(должность, фамилия, инициалы)

« 3 » июля 2013 г.

